

## Doplnění informací č.I k Výzvě na zakázku „Rekonstrukce komunikace Kolonka - etapa č.I“

---

### Zadavatel:

Název zadavatele: Obec Strážné  
Sídlo zadavatele: Strážné 129, 543 52 Strážné  
IČ: 00580180  
Osoba oprávněná jednat: Tomáš Grégr

Jeden z uchazečů podal dne 23.5.2017 dotaz v tomto znění:

Jako uchazeč o zakázku „**Rekonstrukce komunikace Kolonka - etapa č.I**“ Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace :

Ve výkazu výměr objektu 2-SO.301 :

- je uvedena položka číslo **11100001 Výpočet kubatury výkopů celkem – položka bez ceny , pouze výpočet .... 52,957 m3 .**

Prosíme o sdělení, zda má být tato položka oceněna nebo ne ?

- V položce číslo 871444001r není uvedena měrná jednotka. Prosíme o doplnění.

### Naše odpověď:

1) v položce 111 000 001 je proveden výpočet celkové kubatury výkopů a nebude oceněna. Celková kubatura je potom rozdělena do položek (podle třídy těžitelnosti): 132 101 202 (20%), 132 201 202 (40%) a 132 301 202 (40%).

2) položka 871 444 001R: projektová dokumentace byla zpracována v úrovni DSP a tomu odpovídá i podrobnost zpracování. Položka zahrnuje případné tvarovky, materiálové přechodky, redukce, drobný spojovací materiál apod. v dokumentaci nikde neuvedený. Ocenění se předpokládá jako celek, proto je uvedena jednotka 1 bez rozměru.

Ve Strážném dne 24.5.2017

Tomáš Grégr, starosta obce