



Ve Strážném dne 25.3.2019

Č.j. : 106/2019/OUST-2

Vyřizuje: Novotná Žaneta

Tel.: 499 434 174

Poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Na základě Vaší žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám zasílám informace k obecnímu vodovodu a kanalizaci:

Hlavní řady vodovodu a kanalizace vedou v přílehlé komunikaci nacházející se na p. p. č. 2146/2 v k. ú. Strážné (viz. přiložená situace).

Nejblíže umístěný hydrant je vzdálen od st. p. č. 323 cca 300 m. Z tohoto důvodu je z požárního hlediska možné (po individuální domluvě) pro získání kladného vyjádření ze strany HZS, využít hydranty umístěné ve vodovodním řádu technického zasněžování obce Strážné. Hydranty technického zasněžování jsou ve vzdálenosti do 100 m od objektu nacházejícího se na st. p. č. 323.

Podmínky napojení stavby na st. p. č. 323 v k.ú. Strážné stanovujeme takto :

Vodovodní přípojka :

- Napojení vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad PE d 90 bude provedeno přes navrtávací pas a domovní šoupě odpovídající dimenzi a materiálu hlavního vodovodního řadu
- Domovní šoupě bude osazeno teleskopickou zemní soupravou na povrchu zakončeno podkladovou deskou a litinovým poklopem
- Napojení a montáž vodovodní přípojky bude provádět pouze firma oprávněná k těmto činnostem
- Trubní vedení vodovodní přípojky bude z rPE PN 16, nebo HDPE 100 SDR 11 tzn na minimální tlak 16 bar
- Vodoměrná sestava bude osazena v připojené nemovitosti.
- Montáž vodoměru provede firma správce vodovodu, případně jím schválená firma.
- Vnitřní vodovod nesmí být, dle zákona č.274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, propojen s jiným zdrojem vody, např vlastní studnou, ...
- Před záhozem položeného potrubí nutno zkontrolovat zástupcem správce VaK.
- Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný dle zákona č. 274/2001 o VaK, (v platném znění). Použitý materiál musí být doložen atesty.

Kanalizační přípojka :

Vzhledem k umístění napojovaného objektu níže než je vedení hlavního kanalizačního řadu je nutné OV do kanalizace čerpat.

- Čerpací šachta OV bude osazena na pozemku investora
- Napojení a montáž splaškové kanalizační přípojky bude provádět pouze firma oprávněná k těmto činnostem
- Do splaškové kanalizace je možné vypouštět pouze odpadní vodu v souladu se schváleným Kanalizačním řádem
- Dešťová voda ze zpevněných ploch bude likvidována na pozemku stavebníka
- Před záhozem položeného potrubí a napojení, nutno zkontrolovat zástupcem správce VaK.

Před uvedením vodovodních a kanalizačních přípojek do provozu bude provozovateli, nebo jeho správci předložen protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky, protokol o těsnosti kanalizačního potrubí a geodetické zaměření všech přípojek.

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Tomáš Grégr , v.r.
starosta obce Strážné