



LEGENDA ELEKTRO

- RE Elektroměřový rozvaděč
- PRIS Připojovací skříň (stěnovací)
- RH Hlavní rozvaděč
- Stoupací vedení
- Hlavní přívod

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	M²
0.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,70
0.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,50
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40
0.04	CHODBA	5,50
0.05	MÍSTNOST PRO ODPAKY	10,70
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,10
0.07	CHODBA	8,90
0.08	SKLEP	5,10
0.09	SKLEP	5,10
0.10	SKLEP	5,10
0.11	SKLEP	5,10
0.12	CHODBA	9,00
0.13	SKLEP	4,90
0.14	SKLEP	4,10
0.15	SKLEP	4,10
0.16	SKLEP	4,20
0.17	DÍLNA SPRÁVCE	29,50

“Všechna práva vyhrazena” (KIP Brno, spol. s r. o.), 2019

Přívod do objektu: 3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN–C
Elektroinstalace v objektu: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN–C–S
1/N/PE AC 230V 50Hz / TN–C–S
Ochrana před dotykem než. částí : automatickým odpojením od zdroje jističi, proudovými chrániči a doplňujícíím pospojováním
Ochrana před dotykem živých částí : izolací a kryty

ZODP. PROJEKTANT Ing. T. Portl	VYPRACOVAL Ing. J. Dolecký	KONTROLOVAL Ing. M. Kadlec	KIP Brno, spol. s r.o. Mojmírovo nám. 14b 612 00 Brno TEL: 602 438 776	
Název dke: DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ ČP. 114			FORMÁT 2 A4	KOPIE
Investor: Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné			DATUM 11/2019	
Část dokumentace:			STUPEŇ DSP	
D.1.4.C–Zařízení silnoprůdé elektrotechniky a hromosvodu			ZAK.ČÍS. 19063	
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘ. 1:70	
Silnoprůdé elektroinstalace 1.PP			ČÍS. VÝKR. D.1.4.C–02	LIST 1/1