

# VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2025

VODOVODNÍ ŘAD: 5215-756644-00580180-1/1-00580180 - Strážné - vodovod

Druh stavby: rozvodná vodovodní síť

VLASTNÍK					
Název:	Obec Strážné	Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00580180	Telefon:	499464174		
Adresa:	Strážné 129	E-mail:	technik@strazne.eu		
	54352 Strážné	DPH:	plátce		
PROVOZOVATEL					
Název:	Obec Strážné	Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00580180	Telefon:			
Adresa:	Strážné 129	E-mail:			
	54352 Strážné	DPH:	plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE					
Identifikační čísla majtkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):					
Název rozhodujícího majetku:	Strážné - vodovod	5215-756644-00580180-1/1			
OBYVATELSTVO					
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:					221
Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech:					132
BILANČNÍ ÚDAJE					
Voda vyrobená určená k realizaci:	28.090 tis. m3/rok	Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem:	9.667 tis. m3/rok		
z toho voda převzatá:	0.000 tis. m3/rok	... z toho pro domácnost:	3.341 tis. m3/rok		
Voda předaná:	0.000 tis. m3/rok	... z toho pro ostatní:	6.326 tis. m3/rok		
Voda nefakturovaná:	18.423 tis. m3/rok				
... z toho ztráty vody v trubní síti:	11.423 tis. m3/rok	Celková přepočtená délka:	4.880 km		
... z toho vlastní potřeba vody:	5.000 tis. m3/rok	Ztráty vody na 1 km přepočtené délky:	6413.1 l/km/den		
... z toho ostatní nefakturovaná voda:	2.000 tis. m3/rok	Procento ztrát vody v trubní síti:	40.7 %		
EKONOMICKÉ ÚDAJE					
Celkové náklady:					676.615 tis.Kč
Jednotkové náklady na vodovodní síť:					24.09 Kč/m3
Cena pro vodné bez DPH:					43.60 Kč/m3
Cena pro vodné s DPH:					48.83 Kč/m3
Poruchy a havárie na rozvodné síti a přiváděcích řadech (počet):					2
ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI					
<b>Lokalizace rozhodujícího majetku:</b>					
Název obce:	Strážné	Název části obce:	Strážné	Katastrální území:	Strážné
<b>Rozbory vody:</b>		1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:		4	0	0.00	0
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:		4	0	0.00	0
1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle vyhlášky 252/2004 Sb. 2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH) 3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků 4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků 5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků * Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.					
Celkový počet kontrolních míst na síti:					4
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK					
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací				ze dne
Královéhradecký	23399/ZP/2014-10				27.1.2014
POZNÁMKA					

## VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2025

**STAVBA PRO ÚPRAVU NEBO JÍMÁNÍ VODY: 5215-756644-00580180-2/1-00580180 - Strážné - prameniště Jezerní domky**

Druh stavby: bez technologie úpravy vody (dezinfekce)

<b>VLASTNÍK</b>					
Název:	Obec Strážné	Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00580180	Telefon:	499464174		
Adresa:	Strážné 129	E-mail:	technik@strazne.eu		
	54352 Strážné	DPH:	plátce		
<b>PROVOZOVATEL</b>					
Název:	Obec Strážné	Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00580180	Telefon:			
Adresa:	Strážné129	E-mail:			
	54352 Strážné	DPH:	plátce		
<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b>					
IČME provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:	5215-756644-00580180-2/1				
Název provozované stavby pro úpravu nebo jímání vody:	Strážné - prameniště Jezerní domky				
<b>BILANČNÍ ÚDAJE</b>					
Voda vyrobená celkem:	28.090 tis. m3/rok	Identifikační číslo odběru povrchové vody:			
... z povrchové:	0.000 tis. m3/rok	Identifikační číslo odběru podzemní vody:	410584		
... z podzemní:	28.090 tis. m3/rok				
... z infiltrace:	0.000 tis. m3/rok				
<b>EKONOMICKÉ ÚDAJE</b>					
Jednotkové náklady na 1 m3 vyrobené vody:					8.76 Kč/m3
Spotřeba elektrické energie:					28.00 MWh/rok
<b>ÚDAJE O JAKOSTI VODY VYROBENÉ VODY</b>					
<b>Rozbory vody:</b>	1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:	0	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:	0	0	0.00	0	0.00
1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle vyhlášky 252/2004 Sb. 2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH) 3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků 4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků 5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků * Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.					
<b>POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK</b>					
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací				ze dne
Královéhradecký	23399/ZP/2014-10				27.1.2014
<b>POZNÁMKA</b>					

**VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2025**  
**KANALIZAČNÍ STOKA: 5215-756644-00580180-3/1-00580180 - Strážné - splašková kanalizace**

Druh stavby: stoková síť

<b>VLASTNÍK</b>							
Název:	Obec Strážné	Forma:	právnícká osoba				
IČO, příp. datum narození:	00580180	Telefon:	499464174				
Adresa:	Strážné 129	E-mail:	technik@strazne.eu				
	54352 Strážné	DPH:	plátce				
<b>PROVOZOVATEL</b>							
Název:	Obec Strážné	Forma:	právnícká osoba				
IČO, příp. datum narození:	00580180	Telefon:					
Adresa:	Strážné129	E-mail:					
	54352 Strážné	DPH:	plátce				
<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b>							
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):							
Název rozhodujícího majetku:	Strážné - splašková kanalizace		5215-756644-00580180-3/1				
<b>OBYVATELSTVO</b>							
Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:			221				
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:			132				
Počet osob připojených stokovou sítí na volné výusti:			0				
<b>NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD</b>							
IČME ČOV, na kterou je stoková síť napojena:	5215-756644-00580180-4/1	Název ČOV:	ČOV Strážné				
IČ vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:	412129	Č.j.povolení k vypouštění OV:	RR-ŽP/3600/531/05-Po-pnv				
Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.8.2024						
<b>BILANČNÍ ÚDAJE</b>							
<b>Vypouštěné odp. vody fakturované do stokové sítě celkem:</b>							
... celkem:	9.272 tis. m3/rok	... z toho domácnosti (splaškové):	3.135 tis. m3/rok				
... z toho ostatní:	6.137 tis. m3/rok	... z toho srážková voda fakturovaná:	0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda předaná jinému provozovateli:			0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda převzatá od jiného provozovatele:			0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda nefakturovaná (balastní):			11.785 tis. m3/rok				
Odpadní voda vypouštěná stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti):			0.000 tis. m3/rok				
Odpadní voda odvedená na ČOV:			21.057 tis. m3/rok				
<b>Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem (přímo do volného recipientu) (t/rok):</b>							
BSK5	0.000 t/rok	CHSKcr	0.000 t/rok	NL	0.000 t/rok	N NH4	0.000 t/rok
N celk	0.000 t/rok	Fosfor celk	0.000 t/rok	RAS	0.000 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
<b>EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE</b>							
Celkové náklady:			612.754 tis.Kč				
Jednotkové náklady na kanalizační síti:			66.08 Kč/m3				
Cena pro stočné bez DPH:			47.40 Kč/m3				
Cena pro stočné s DPH:			53.08 Kč/m3				
Poruchy a havárie na kanalizační síti (počet):			0				
<b>ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ</b>							
<b>Lokalizace rozhodujícího majetku:</b>							
Název příslušné obce:	Strážné						
Název rozhodující části obce:	Strážné						
Katastrální území:	Strážné						
Počet volných výustí do vodního recipientu:			0				
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výustí celkem:			0				
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):			0				
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):			0.00				
<b>POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK</b>							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací		ze dne				
Královéhradecký	23399/ZP/2014-10		27.1.2014				
<b>POZNÁMKA</b>							

**VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2025**  
**ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 5215-756644-00580180-4/1-00580180 - ČOV Strážné**

Druh stavby: čistírna odpadních vod

<b>VLASTNÍK</b>							
Název:	Obec Strážné			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00580180			Telefon:	499464174		
Adresa:	Strážné 129			E-mail:	technik@strazne.eu		
	54352 Strážné			DPH:	plátce		
<b>PROVOZOVATEL</b>							
Název:	Obec Strážné			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00580180			Telefon:			
Adresa:	Strážné129			E-mail:			
	54352 Strážné			DPH:	plátce		
<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b>							
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:	5215-756644-00580180-4/1						
Název rozhodujícího majetku:	ČOV Strážné						
<b>OBYVATELSTVO</b>							
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	221						
Počet osob připojených na ČOV:	132						
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:	89						
<b>BILANČNÍ ÚDAJE</b>							
<b>Množství čištěných odpadních vod (včetně chladicí, klimatizační, balastní, srážkové nefakturované a převzaté vody):</b>							
Čištěná odpadní voda celkem:	21.057 tis. m3/rok	... z toho domácnosti (splaškové):		3.135 tis. m3/rok			
... z toho průmysl:	0.000 tis. m3/rok	... z toho zemědělství a ostatní:		9.272 tis. m3/rok			
... z toho srážková fakturovaná:	0.000 tis. m3/rok	Odpadní voda převzata:		0.000 tis. m3/rok			
Z čištěných celkem pouze mechanicky:	0.000 tis. m3/rok	... z toho mechanicko-biologicky:		21.057 tis. m3/rok			
... z toho technologií dočišťování (terciární):	0.000 tis. m3/rok						
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (vypočtem):	8.650 tis. m3/rok						
<b>Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:</b>							
BSK5	1.950 t/rok	CHSKcr	0.000 t/rok	NL	0.000 t/rok	N NH4	0.000 t/rok
N celk	0.000 t/rok	Fosfor celk	0.000 t/rok	RAS	0.000 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
<b>Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:</b>							
BSK5	0.120 t/rok	CHSKcr	1.120 t/rok	NL	0.560 t/rok	N NH4	0.000 t/rok
N celk	0.000 t/rok	Fosfor celk	0.000 t/rok	RAS	0.000 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
IČ vypouštění odpadní vody:	412129			Název recipientu:	Richterova strouha		
Č.j. povolení k vypouštění OV:	RR-ZP/3600/531/05-Po-pnv			Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.8.2024		
<b>Využití a zneškodnění kalu:</b>							
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000 t sušiny/rok	Zanedbatelná produkce kalů:		Ne			
Kompostování:	0.000 t sušiny/rok	Spalování:		0.000 t sušiny/rok			
Skládkování:	0.000 t sušiny/rok	Rekultivace:		0.000 t sušiny/rok			
Převoz na bioplynovou stanici:	0.000 t sušiny/rok	Převoz na jinou ČOV:		5.300 t sušiny/rok			
<b>EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE</b>							
Jednotkové náklady na 1 m3 vyčištěných odpadních vod:	66.080 Kč/m3						
Spotřeba elektrické energie:	29.000 MWh						
<b>ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY</b>							
Název sledované ČOV:	ČOV Strážné						
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	6						
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	1						
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	16.7 %						
<b>POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK</b>							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací			ze dne			
Královéhradecký	23399/ZP/2014-10			27.1.2014			
<b>POZNÁMKA</b>							